

نشانگر عدم استفاده از آسانسور در هنگام حریق

استفاده از آسانسور در هنگام وقوع حریق مجاز نبوده و فقط نیروهای آتش نشان امکان استفاده از آسانسور را در این شرایط دارند لذا جهت آگاهی افراد حاضر در محیط نصب این تابلو در تمامی طبقات و در کنار شستی احضار آسانسور الزامی است.



علائم راه خروج

تمام خروجیها و دسترسیهای راه خروج باید با علامتهای خروج تأیید شده منطبق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مشخص شوند، به گونه ای که این علائم در مسیر خروج از هر جهت دیده شود و جهت دستیابی به خروج را به وضوح نشان دهد. تعداد و موقعیت این علائم باید به گونه ای باشد که فاصله هیچ نقطه‌ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از 30/0 متر بیشتر نشود.



تابلو نشانگر خروج از راه پله

این تابلو نشانگر محل راه پله و دارای چراغ اضطراری و یا از نوع شب رنگ بوده تا در هنگام وقوع حریق افراد حاضر در محیط در کمترین زمان ممکن امکان فرار را داشته باشند.



تابلو نشانگر جعبه کپسول آتش نشانی

این مدل از علائم جهت نشان دادن دستورالعمل استفاده از کپسول آتش نشانی در زمان حریق در ساختمان می باشد. شب تاب بودن این نوع محصول جهت رویت در هنگام وقوع حریق و قطعی برق الزامی می باشد

